



ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI

Mapa pamięci sterownika MR65-FOXM+

Temperatury

Nazwa	Rejestr	Opis
Tzew	4098	
Tzsr	4099	
Tkot	4068	
Tzas	4073	
ZadTzas	4249	
Tpi	4074	
Tp	4075	
WeCT	4066	0-ROZWARTE, 1-ZWARTE

Zegar i tryb

Nazwa	Rejestr	Opis
Godziny	4002	
Minuty	4001	
Dzien	4006	0-Pn, 1-Wt, ..., 6-Nd
Tryb	4191	0-Stop, 1-Praca

Nastawy

Nazwa	Rejestr	Opis
P1(-15)	4237	
P2(0)	4238	
P3(+8)	4239	
P4(+20)	4240	
TzadZas	4105	
TzadCT	4133	

Parametry.Kotla

Nazwa	Rejestr	Opis
TmaxKot	4252	
t_min1st	4143	
TpsPalnik	4150	
ErrKom	4141	0-WYL, 1-ZAL 1st, 2-ZAL MAX
TminPow	4144	
t_wylPpod	4145	
t_zamZOK	4146	
t_wylPkot	4147	

Parametry.Kaskady

Nazwa	Rejestr	Opis
NrKotWiod	4151	1-K1, 2-K2, 3-K3
AutZmKot	4152	
TmaxZas	4153	
TminPow	4144	
RegKas.Kp	4155	
RegKas.Ti	4156	
RegKas.Td	4248	
WspKorTi	4097	
RozruchPal	4140	
BlokZalKot	4154	
Δ Zal1st	4250	
OdsKaskad	7069	0-NIE,1-TAK

Liczniki

Nazwa	Rejestr	Opis
Czas pracy kotła (HHLLLL:MM)	4214	MM - minuty
	4215	LLLL - młodsza część
	4216	HH - starsza część
Licz zal kotła (HHLLLL)	4242	LLLL - młodsza część
	4243	HH - starsza część

Konfiguracja

Nazwa	Rejestr	Opis
Uklad	4157	1-U1, 2-U2, 3-U3
Adres	4158	1-MASTER, 2-SLAVE2, 3-SLAVE3,
LiczbaKot	4159	
LiczbaRgOdb	4160	
CzujnikTzew	4246	0-NIE, 1-TAK
RegTzas	4107	0-Pogod., 1-StalWar, 2-Brak
Vmin	4120	
Sygnal	4166	0-NIE, 1-TAK
SygnalKom	4167	0-NIE, 1-LED, 2-BUZER
HasloLAN	4013	

Stan wyjść

Nazwa	Rejestr	
Pompa Ppod	4084	0-WYL, 1-ZAL
Pompa Pkot	4082	0-WYL, 1-ZAL
Silow.ZOK	4083	0-ZAM, 1-OTW
Palnik1st	4081	0-WYL, 1-ZAL
PalnikMOC	4077	0-STOP, 1-PLUS, 2-MINUS
Wy_AN1	4113	